

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Száma: LE-01 Tömítő mandzsetták

Termék leírása: Flexseal-tömítő mandzsetták és kiegyenlítő gumigyűrűk megnevezése, ill. a termék típusok és méretek azonosítása az alábbiak szerint történik:

| Típus: | Megnevezés | Cikkszám | Méret |
|--------|---|-----------------------|------------|
| | 2A-mandzstták | TC 135 - TC 590 | 120 - 590 |
| | 2B-standardmandzsetták | SC 115 - SC 620 | 100 - 620 |
| | 2B-standardmandzsetta, extra széles | SC 225W - SCW 620W | 200 - 620 |
| | 2B-nagyméretű mandzsetta | LC 620 - LC 1080 | 620 - 1080 |
| | 2B-nagyméretű mandzsetta, extra széles | LCW 620 - LCW 1080 | 620 - 1080 |
| | 2B-Unicon | UNI 100 - UNI 575 | 102 - 575 |
| | Szűkítő mandzsetták | AC 1201 - AC 4209 | 100 - 420 |
| | Toldómandzsetták | DC 115 - DC 275 | 100 - 275 |
| | Kiegyenlítő gumigyűrű | BC | 100 - 1080 |

Felhasználás: A Flexseal-tömítő mandzsetták és szűkítő mandzsetták alkalmazási területe a mélyépítésben és épületeken belül a szennyvíz elvezetés csőrendszere. Ellenállnak nyomásnak, mechanikai behatásoknak, szabályos hidraulikai terhelésnek. A folyamatos alacsony nyomású terhelés típustól függően akár 2,5 bar is lehet

Gyártó: Flexseal GmbH
Hessenring 31
37269 Eschwege

Flexseal Couplings Ltd.
Endeavor Works, Newlands Way
Valley Park, Wombwell
Barnsley, South Yorkshire
S73 0UW

Teljesítménytartósság System 4
értékelési és
vizsgálati rendszere:

Az alapját képező
harmonizált
szabvány: DIN EN 295-4:2013
Kőagyag csővezetékek szennyvíz- és csatornavezetékek építéséhez 4. rész: az átmenő, és csatlakozó vezetékekkel, valamint rugalmas csatlakozásokkal szemben támasztott követelmények.

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Mutatott teljesítmény:

| Jelentősebb tulajdonságok | Teljesítmény | Harmonizált szabvány |
|---|---|----------------------|
| Tűzállóság | F osztály nem beépített állapotban vizsgálva | DIN EN 295-4:2013 |
| Mérettűrések - elastomer idomok - extrudált elastomeradapter és - Typ 1 mandzsetták - Typ 2 mandzsetták | Megfelelt | DIN EN 295-4:2013 |
| Tömítőképesség - víztömítettség | Megfelelt | DIN EN 295-4:2013 |
| Veszélyes elemek kioldódása | Nem lett vizsgálva | |
| Ellenállóképesség - szennyvízzel szembeni vegyi ellenállás - termikus ciklusokkal szembeni ellenállás - tartós tömítőképesség | Megfelelt | DIN EN 295-4:2013 |

Megjegyzés: a tartós tömítőképességet a DIN EN 295-4:1995 szerint vizsgálták

A fentiekben meghatározott termékek teljesítménye megfelel az e nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a megnevezett gyártó a felelős.

Eschwege, den 4. Januar 2016



Roland Mertens
Technische Leitung

NORMA-KER Kft részéről



Kovács István Árpád
ügyvezető igazgató